

311ボイラーを起因物とする死傷災害事例(最大99事例まで) (2020年)

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	小業 種	労 働 者 規 模
1	2020	3	16 ～ 17	ボイラーを停止して配管内に残った蒸気を抜く作業を行っていた際、蒸気抜き用バルブを開けたところ、ホースから蒸気が噴出して左腕に熱傷を負った。	25	11	10103	50 ～ 99

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害事例\(最大99事例まで\) \(2020年\)](#)に戻る。