

359その他の電気設備を起因物とする死傷災害事例(最大99事例まで) (2020年)

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	小業種	労働者規模
1	2020	1	18 ～ 19	手術室で清掃中、床の配線コードに左足が引っ掛かり、器機に掴まったところ固定されておらず動いたため踏ん張ることができず、器機の角と取手に左胸を打ち骨折した。	58	3	130101	500 ～ 999
2	2020	1	10 ～ 11	車で山道を走行中、積載していた工事用機材から異音が発生したので、確認のため停車して後部ドアを開けた際、発電機が右足甲に落下して骨折した。	40	4	30309	1～9
3	2020	1	14 ～ 15	利用者を迎えに行こうとした際、防火ドアの床部に飛び出していた電源コードに足がかかり転倒し、右肩を強打して骨折した。	58	2	130201	10～ 29
4	2020	2	11 ～ 12	サイロおよび灰輸送設備工事で、電気室ケーブルトレイ上部で光ケーブルの行き先確認中、安全帯を外して四つん這いで移動後にケーブルにつまずき、体勢を崩して35mのケーブルトレイ上より墜落し、左鎖骨近位端、左甲骨を折った。	58	1	30302	10～ 29
5	2020	2	0 ～ 1	夜間のロードスタッフ警備を終了し、資機材の撤去を行っていた際、折りたたみ式投光器を折りたたむところに右薬指を挟み、骨折した。	44	7	170201	30～ 49
6	2020	2	10 ～ 11	スタジオ内でライトがついたスタンドを調整しているときに、違うネジを回してしまい、伸び切った棒が落下し、左手親指を挟み、骨折した。	29	7	170209	1～9
			14	リユースセンターにてトラック下で荷物に巻いてあるラップを剥がす作業中、トラック荷台からの荷降ろし作業をしていた運転手				30～

7	2020	3	15	が手を滑らせて落としてしまった荷物（重量約100kg）が体に当たった。その際、バランスを崩し、他の荷物に右側背部をぶつけて転倒したため、右側頭部、右足を打撲した。	28	6	80209	49
8	2020	3	16 17	工場内で変圧器上での作業（変圧器に足跡がつかないように、靴を脱いで）を終え、踏み台へ右足から下り、左足を踏み台に着地する際に踏み外し、変圧器下部のベッドフレームを踏み、右足土踏まずに切傷を負った。	36	9	11401	300 ～ 499
9	2020	3	18 19	出張先で300Vバッテリーの電圧を計測中、電気ショートによりスパークが発生し顔と両手指に電撃傷を負った。	39	13	11502	1000 ～ 9999
10	2020	4	7 8	ナース休憩室で、当直者の下膳を流し台へ運ぶ際、こたつの敷き布団に右足を引っ掛けて転倒し、右足を骨折した。	64	2	130101	50～ 99
11	2020	4	14 15	工場で清掃中、通路の段差に気を取られ、横の配電盤の角に頭を打ち、切傷を負った。	38	3	10102	50～ 99
12	2020	5	6 7	構内で発電機を2人で倉庫の棚の上に載せようとしたとき、タイミングが合わず、左人差し指の先端から1cm程度の切損を負った。	25	7	30209	30～ 49
13	2020	6	14 15	施設内和室で、別の部屋より敷き布団を持って、他の利用者の確認をしながら移動していた。その際、敷き布団で足下にあった扇風機が見えず、右足にぶつかり、右足踵を骨折した。	50	3	130201	1～9
14	2020	6	9 10	階段下にある納戸の中で備品を取り出すとき、天井が低くなっているところを高い場所と思い込み頭を上げた瞬間、蛍光灯の縁（アルミ製）部分に頭を強くぶつけ、頭部挫創を負った。	69	3	140201	50～ 99
15	2020	6	11	シロアリの消毒作業準備中、薬剤散布のため、動噴機のスターターの紐を引っ張った際、右肩腱板断裂を負った。	49	19	150101	10～ 29

			12						
16	2020	7	9 ～ 10	個人宅で低木刈り込み作業中に左ふくらはぎに草のトゲが当たった際、蜂に刺されたと勘違いし、驚いて電気トリマーから手を離して左膝に当たり切傷を負った。	22	8	30199	1～9	
17	2020	7	13 ～ 14	機械室の点検用仮通路（幅50cm、高さ1m40cm）で就業時間中、物を持ち屈んで通過しようとした際、臀部に壁面から出ていた、約5mmの針のような物が引っ掛かり、驚いて頭を上げたところ、左頭部を蛍光灯の笠にぶつけて裂傷を負った。	68	3	150101	10～ 29	
18	2020	7	4 ～ 5	ナースコールがあったので病室に行ったとき、患者から尿対応の希望があり、尿器を取ろうとしたところ、廊下のセンサーライトが消えて室内が暗くなった。ライトを持参していなかったため、ベッド上の照明をつけようとした際に、左足にナースコール線が絡んで転倒し、右大腿骨頸部を折った。	64	2	130101	100 ～ 299	
19	2020	7	11 ～ 12	シュレッダーで裁断作業中、紙詰まりで機械が停止し、紙屑を取り除く際、機械が動き出し、右手指が巻き込まれた。このとき、右示指・中指を切断し、右親指に挫傷を負った。	46	7	110101	100 ～ 299	
20	2020	7	16 ～ 17	作業終了後、製造室内を業務用掃除機で清掃していた際、地這いしていた掃除機のホースを踏み、足を滑らせ転倒し恥骨、仙骨を折った。	48	2	10109	300 ～ 499	
21	2020	7	16 ～ 17	作業終了後、製造室内を業務用掃除機で清掃していた際、地這いしていた掃除機のホースを踏み、足を滑らせ転倒し恥骨、仙骨を折った。	48	2	170101	100 ～ 299	
22	2020	8	10 ～ 11	工場内を移動していた際、足下にあった電源ケーブルに足を引っ掛けて転倒し、左手をついて左肘を脱臼した。	65	2	11209	10～ 29	
23	2020	8	13 ～	レジサークル内の備品を移動したため、ふだん出していない電源コードが露出しており、その電源コードに足を取られて転倒し右	65	2	80209	10～ 29	

			14	膝を骨折した。				
24	2020	8	13 14	店舗内でフライヤー機器の清掃時、通常温度が下がってから行うところ、高温のまま作業を始めた。そのとき、機器を動かす際に手が滑り、機器が斜めにずれたときに右腕右手に油が掛かった。その際、機器を台の上に戻す際、油が顔面に掛かり、左顔面、右腕、右手に熱傷を負った。	33	11	80209	1～9
25	2020	8	10 11	RAC修理のため冷媒圧力測定中、圧力ホースをRAC室外機から外した際、冷媒が漏れ、キャップを取り付けたとき、冷媒が掛かり、両手背、手指に冷媒ガスによる低温熱傷を負った。	27	11	11702	100 ～ 299
26	2020	9	14 15	2階タオル部門で、畳んだタオルの枚数を数えるために移動する際、足がもつれて体勢を崩し、配電盤に左半身をぶつけた反動で半回転し、壁の保護材に右足大腿部を強打して皮下血腫を負った。	56	3	11703	10～ 29
27	2020	9	15 16	店舗で、レジ業務中、接客のためレジを離れる際、足下のスキャナーコードに引っ掛かり転倒して、右肘を骨折した。	57	2	80209	10～ 29
28	2020	9	15 16	事業所内倉庫で、地面に直置きされていた電工ドラムを棚の二段目に載せた際、腰に強い痛みを感じ、急性腰椎ヘルニアを発症した。	55	19	170209	1～9
29	2020	10	14 15	店舗で、電気室内換気扇交換調査のとき、体の一部が高圧電気機器に接触した際、左半身全体、右手甲、顔、頭に火傷を負った。	48	13	30302	10～ 29
30	2020	10	16 17	住宅で、ソーラー配管工事中、ケーシングで囲われたソーラータンクに配管を取り付ける際、ケーシングの鋭利部分に右手が当たり、右手人差し指付け根に切傷を負った。	47	8	30301	10～ 29
31	2020	10	10	包装ラインで生産作業中、他のラインへ行き確認の後、戻ろうと振り返ったところ設置途中の機器に接触し、同時に長さ調整途中	53	2	10102	100 ～

			11	のホースにつまづき転倒し、右手首を骨折した。					299
32	2020	11	18 ～ 19	検相器で、ブレーカー1次側（上部）の端子で検相作業時、検相器のクリップ鉄部が相間（三相端子の中と右側）に接触ショートして、アークによる損傷事故が起こり、顔と両手に火傷を負った。	21	11	30309	1～9	
33	2020	11	16 ～ 17	事務所内で冷蔵庫の移動運搬をしていた際、床の電気コードに足を引っ掛けて転倒し、右足首を捻挫した。	32	2	170209	1～9	

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害事例\(最大99事例まで\)](#) (2020年) に戻る。